


WPZ – Bulletin

Ausgabe
Edition **02-2013**



Bundesamt für Energie BFE
Office fédéral de l'énergie OFEN
Ufficio federale dell'energia UFE
Uffizi federali d'energia UFE

Informationsblatt des Wärmepumpen-Testzentrums Buchs

Information sheet of the Heat Pump Test Center WPZ in Buchs, Switzerland

Was bedeutet „Wärmepumpenboiler der Klasse A“?

What's the meaning of domestic hot water heat pump with class A?

Die ersten Brauchwarmwasser-Wärmepumpen werden bald eine Energieetikette tragen, wie sie bei Kühlchränken und Fahrzeugen schon seit Jahren eingesetzt wird. Die Richtlinien dieser Energieetikette werden von der EU herausgegeben und sind auch für die Schweiz verbindlich. Zusammenhang und Bedeutung dieses Qualitätssiegels werden in dieser Bulletin-Ausgabe erläutert.

Domestic hot water heat pumps will soon be equipped with an energy label, as has been known for refrigerators and vehicles for several years. The directives of this energy label will be released from the EU and they are binding for Switzerland as well. This Bulletin edition describes the context and importance of this quality labeling.

Das Energielabel auf Brauchwarmwasser-Wärmepumpen soll ab 2015 in Europa Pflicht sein


The energy label for domestic hot water heat pumps is planned to be mandatory in Europe starting from 2015

Auf der rechten Seite ist eine Variante der zukünftigen Energieetikette für Wärmepumpenboiler ersichtlich. Auf dieser Etikette sind u.a. die erreichte Effizienzklasse beim Zapfprofil (L), die Klimazone (die Schweiz gehört zur mittleren Klimazone) und der Schallleistungspegel ersichtlich. Ob die Klassifizierung von zwei Einbauvarianten nötig ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

Die Effizienz wird nach der entsprechenden ErP-Richtlinie ermittelt und weicht der EN 16147 beim Zapfprofil etwas ab. Das Wärmepumpen-Testzentrum WPZ hat diesbezüglich bei einem handelsüblichen Produkt die Leistungszahl COP nach beiden Normen ermittelt und miteinander verglichen. Über

One version of the future energy label for domestic hot water heat pumps is shown on the right. On this label, among other things, the obtained efficiency class at a specific tapping cycle (L), the climate conditions (Switzerland belongs to the average climate zone) and the sound power level are shown. At present it is not clear, if the classification of two installation options is needed.

The Efficiency is determined according to the relevant ErP directive which deviates a little from the tapping cycle according to the EN 16147. The Heat Pump Test Center WPZ has determined the COP (Coefficient of Performance) of a commercially available product according to both standards. Both results





die Grösse der Abweichung ist noch keine genaue und abschliessende Aussage möglich, da nur ein Produkt gemessen wurde.

Da die unterschiedlichen Klassen v.a. abhängig von der Leistungszahl des Produktes sind, wird zuerst auf diese Zahl eingegangen. In der Tab. 1 sind die Leistungszahlen von einem handelsüblichen Wärmepumpenboiler ersichtlich, die nach der EN 16147 und ErP-Richtlinie ermittelt wurden. Die beiden Zapfprofile sind, bis auf einige Durchflussraten von Wasserentnahmen, identisch.

	Zapfprofil XL nach EN 16147 Tapping cycle XL according to EN 16147	Zapfprofil XL nach ErP Tapping cycle XL according to ErP	Differenz Difference
COP	3.23	3.22	- 0.01 (- 0.3%)
V [dm³]	426	421	- 5 (- 1.2%)
Prüfbedingung Test condition	A20 / W10-55		

Tab. 1: COP- und Warmwassermengen-Vergleich der beiden Entnahmeprofile
Comparison of both tapping cycles with respect to COP and volume of hot water comparison

Der Unterschied zwischen den beiden Entnahmeprofilen ist sehr gering und liegt in diesem Beispiel in der Messungenauigkeit. Um diese Aussage zu belegen, sollten mehrere Brauchwarmwasser-Wärmepumpen nach diesen beiden Kriterien überprüft werden. Die Messung wurde bei A20 / W10-55 und mit einer relativen Luftfeuchte von 60% durchgeführt.

have been compared to each other. At this point it is not possible to fully quantify the deviations in general since only one product has been tested up to date.

First, we have to go into details of the coefficient of performance since the different classes are mainly depending on the COP. The following table shows both COPs of a commercially available domestic hot water heat pump that was measured according to the EN 16147 and ErP directive. Both tapping cycles are identical but for a few different flow rates for water tapping.

Zapfprofil Tapping cycle	M	L	XL	XXL
Klasse Class	Mindest-COP (überschlagsmäßig) Minimum COP (estimated only)			
A++ (ab 2017 / starting 2017)	3.25	3.75	4.00	4.25
A+ (ab 2017 / starting 2017)	2.50	2.88	3.08	3.28
A (ab 2015 / starting 2015)	1.63	1.88	2.00	2.13
B (ab 2015 / starting 2015)	1.13	1.25	1.38	1.50
Minimale Warmwassermenge [dm³] Minimum volume of useable hot water [dm³]	65	130	210	300

Tab. 2: Klassifizierung des Boilers in Abhängigkeit vom Zapfprofil und Mindest-COP (Prüfbedingung bei A20 / W10-55)
Boiler classification is depending on tapping cycle and minimum COP (test condition at A20 / W10-55)

In Tab. 2 sind die zu erreichenden COP-Werte der jeweiligen Klassen und Zapfprofile ersichtlich (Daten ohne Gewähr). Ein handelsüblicher Wärmepumpenboiler erreicht heute schon die Klasse A (zumindest ein 250 Liter- bis 300

In Tab. 2 the COP-Values are presented, which need to be achieved for the different labels and tapping cycles (data without guarantee). Even today, a commercially available domestic hot water heat pump is able to fulfill the crite-



Liter-Speicher beim Zapfprofil XL) ohne Probleme. Die Abstände der verschiedenen Klassen sind enorm, so ist z.B. ein A+-Gerät im schlimmsten Fall fast doppelt so effizient wie ein A-Gerät. Zusätzlich muss beim gewählten Zapfprofil eine definierte minimale Warmwassermenge erfüllt sein. **Die Klasse A+ wird frühestens Mitte 2017 lanciert, bis dahin werden alle Brauchwarmwasser-Wärmepumpen maximal die Klasse A haben.** Ab 2015 ist es sogar Pflicht, dass die Wärmepumpenboiler eine Energieetikette aufweisen.

Als Grundlage der Effizienzbewertung (siehe Tab. 2) wird der im Jahr 2005 europaweit definierte Primärenergiefaktor von 2.5 (entspricht 40% Wirkungsgrad) für elektrischen Strom herangezogen.

	Zapfprofil XL nach EN 16147 Tapping cycle XL according to the EN 16147	Zapfprofil XL nach ErP Tapping cycle XL according to the ErP	Differenz Difference
COP	2.95	3.22	+ 0.27 (+ 9.2%)
V [dm ³]	425	421	- 4 (- 1.0%)
Prüfbedingung Test condition	A15 / W10-55	A20 / W10-55	

Tab. 3: COP- und Warmwassermengen-Vergleich von der Gütesiegel- und ErP-Messung
Comparison of COP and volume of hot water using EHPA quality label and ErP measurements

Um das Gütesiegel in der Schweiz beantragen zu können, braucht es eine Messung nach EN 16147 bei der Prüfbedingung A15 / W10-55 (Lufttemperatur = 15°C) und einen minimalen COP von 2.60, unabhängig vom Zapfprofil. Einen Kurzbeschreibung der EN 16147 ist in der Bulletin-Ausgabe 01-2012 nachlesbar. Die Effizienz einer handelsüblichen Brauchwarmwasser-Wärmepumpe ist bei Raumtemperatur von 20°C etwa 10% höher als bei 15°C (siehe Tab. 3).

Leider werden viele Brauchwarmwasser-Wärmepumpen ein A-Label erhalten, obwohl das Gütesiegelkriterium für die Effizienz nicht erfüllt ist. Diese Klassifizierung hat praktisch keine Aussagekraft, da sozusagen alle in Europa erhältlichen Wärmepumpenboiler die Klasse A erreichen. Zusätzlich wird der Käufer mit diesem Klasse A-Siegel irregeführt, zumal ein Elektrospeicher (rund 3-mal ineffizienter) ebenfalls die Klasse A erreichen kann.

ria for label A (a 250 liter to 300 liter storage with tapping cycle XL at least) easily. The gaps between the different labels are enormous. For example: in the worst case, the efficiency of an A+ device is almost twice that of an A device. A defined minimum volume of useable hot water must be satisfied in the selected tapping cycle. **Class A+ will be launched in the middle of 2017 at the earliest. Up to that time domestic hot water heat pumps will receive at a maximum the label A.** Starting 2015 the energy label for domestic hot water heat pumps will become mandatory.

The in 2005 Europe-wide defined primary energy factor of 2.5 (corresponds to a conversion efficiency of 40%) for electric energy, serves as a baseline for efficiency assessment (see Tab. 2).

In order to apply for an EHPA quality label in Switzerland, measurements according to EN 16147 at A15 / W10-55 (air temperature = 15°C) are needed with a minimum COP of 2.60 (independent of tapping cycle). A short description of the EN 16147 can be found in Bulletin edition 01-2012 (in German only). The efficiency of a commercially available domestic hot water heat pump is about 10% higher at an ambient temperature of 20°C than at 15°C (see Tab. 3).

Unfortunately, a lot of domestic hot water heat pumps will receive an A label even though the EHPA criterion for efficiency is not satisfied. This classification provides only little information, because every available domestic hot water heat pump in Europe will get this A label. The buyer may also be misled by this class A label for domestic hot water heat pumps, especially since an electrical water heater could receive a class A as well.

Mick Eschmann

Leiter Wärmepumpen-Testzentrum WPZ und Akustik / Head of Heat Pump Test Center WPZ and acoustics
Oktober 2013



Inhaltsverzeichnis / Contents

Neu in diesem Bulletin.....	5
New in this Bulletin	
Prüfresultate Luft/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2011	6
Test results of air to water heat pumps based on EN 14511:2011	
Prüfresultate Luft/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und 2007	8
Test results of air to water heat pumps based on EN 14511:2004 and 2007	
Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2011	12
Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2011	
Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und 2007 ..	14
Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and 2007	
Prüfresultate Warmwasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 16147	20
Test results of domestic hot water heat pumps based on EN 16147	
Prüfresultate Warmwasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 255-3	22
Test results of domestic hot water heat pumps based on EN 255-3	



Neu in diesem Bulletin / New in this Bulletin

Neu werden die folgenden Wärmepumpen in diesem Bulletin aufgeführt:

The following heat pumps are newly listed in this Bulletin:

Auftraggeber Customer	Typ Type	L/W AW	S/W BW	W/W WW	WEW DHW
De Dietrich Thermique	HPI 14TR HPI 22TR		x x		
Energie Est, Ida	AquaPura 250				x
Erset S.a.r.l	PCO 26 PCO 75 Sirocco 13		x x x	x x	
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (35) ThermaliaH twin (35)			x x	x x
Kermi GmbH	x-change WPL 12 x-change WPS 10	x		x	
Sapac SA	PCO 26 PCO 75 Sirocco 13		x x x	x x	
Striega-Therm AG	SWU 8 SWU 14		x x	x x	
Viessmann (Schweiz) AG	E-Natura 350-G 54kW E-Natura 350-G 68kW Vitocal 161-A WWK Vitocal 161-A WWKS			x x	
Viessmann Wärmepumpen GmbH	Vitocal 300-G BW301.A45			x	x
Walter Bösch GmbH & Co KG	HPI 14TR HPI 22TR	x	x		
Walter Meier (Klima Schweiz) AG	LSI 140 SHW LSP 50 SW LSP 200 SW	x x x			x x
Weider Wärmepumpen GmbH	LW140		x		

Prüfresultate Luft/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2011

Test results of air to water heat pumps based on EN 14511:2011

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions										Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Schallleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor							
							Volumenstromeinstellung Volume flow adjustment			V ₃₅			V ₄₅			V ₅₅										
CTC Giersch AG Bahnhofstrasse 60 CH - 8112 Oelfingen	MLW 12	197-12-14	a	S	R407C	5.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	15.7	13.1	9.7	9.2	7.6	12.4	12.5	9.2	A10 / W35 (80% r. H.)	A7 / W35 - 30 (89% r. H.)	A2 / W35 (84% r. H.)	A-7 / W35 (75% r. H.)	A-15 / W45 - 40 (89% r. H.)	A7 / W55 - 47 (89% r. H.)	A-7 / W55 (75% r. H.)	2.51	2.41	77	66
De Dietrich Thermique 57 rue de la Gare F - 67580 Mertzwiller	HPI 14TR	205-13-08	c,d	S	R410A	5.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.7	13.8	9.6	9.8	7.1	13.3	8.6	-	1.44	1.44	A7 / W55	2.39	2.34	66	-				
	HPI 22TR	206-13-09	c,d	S	R410A	7.1	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	20.9	19.9	12.1	12.1	8.7	19.7	-	-	0.93	0.93	A7 / W55	3.45	3.42	72	-				
Erset S.a.r.l 67 rue de Morat F - 68000 Colmar	Sirocco 13	211-13-14	d	S	R407C		Siehe / see Sapac SA, Sirocco 13																			
Friap AG Ey 9 CH - 3063 Ittigen	FLWsp 1-15	195-12-12	c	S	R407C	9.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.1	15.2	13.9	11.4	9.5	15.9	16.1	11.2	2.85	3.06	71	48	1.91	A7 / W35					
Kermi GmbH Bankofen-Bahnhof 1 D - 94447 Plattling	x-change WPL 12	196-12-13	a,d	S	R410A	7.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.9	10.2	9.7	8.8	8.0	9.5	8.7	9.6	1.77	1.61	55	-	0.95	A7 / W63					
Multi Energie AG Wiesentalstrasse 20 CH - 8355 Aadorf	RLW 16.3	197-12-14	a	S	R407C	5.9	Siehe / see CTC Giersch AG, MLW 12																			
Sapac SA Mühleweg 2 CH - 1734 Tenglingen	Sirocco 13	211-13-14	c	S	R407C		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	15.1	13.0	10.7	9.9	8.1	13.2	15.0	10.6	2.46	2.45	59	-	1.62	A7 / W55					
Striega-Therm AG Breitenstrasse 10 CH - 4852 Rothrist	AWS 8	198-13-01	c	S	R407C	3.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	8.0	7.6	6.0	4.9	3.8	7.3	7.0	4.2	1.33	1.27	56	45	0.76	A7 / W55					
	AWS 16	199-13-02	c	S	R407C	3.0	El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.7	1.6	1.7	1.5	2.1	2.3	2.1					2.33	2.27	55	48	1.42	A7 / W55	
							COP [-]	4.6	4.4	3.6	2.9	2.5	3.6	3.0	2.0											
							El. Leistung / Input power [kW]	3.3	3.2	3.1	3.1	2.9	4.0	4.6	4.0											
							COP [-]	4.2	3.9	3.4	3.0	2.5	3.2	2.8	2.2											

Prüfresultate Luft/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2011

Test results of air to water heat pumps based on EN 14511:2011

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions										Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Schallleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor
							Volumenstromeinstellung Volume flow adjustment		V ₃₅			V ₄₅		V ₅₅					
Walter Bösch GmbH & Co KG Industrie Nord A - 6890 Lustenau	HPI 14TR HPI 22TR	205-13-08 206-13-09	c,d c,d	S S	R410A R410A	5.0 7.1	Siehe / see De Dietrich Thermique, HPI 14TR Siehe / see De Dietrich Thermique, HPI 22TR	A10 / W35 (80% r. H.)	A7 / W35 - 30 (89% r. H.)	A2 / W35 (84% r. H.)	A-7 / W35 (75% r. H.)	A-15 / W35 (-)	A7 / W45 - 40 (89% r. H.)	A7 / W55 - 47 (89% r. H.)	A-7 / W55 (75% r. H.)				
Walter Meier (Klima Schweiz) AG Bahnstrasse 24 CH - 8603 Scherzenbach	LSI 140 SHW LSP 50 SW LSP 200 SW	200-13-03 204-13-07 203-13-06	c,d c,d c,d	S S S	R410A R410A R410A	5.0 2.1 5.1	Heizleistung / Heat. cap. [kW] El. Leistung / Input power [kW] COP [-]	14.9 3.3 4.5	15.1 3.6 4.2	13.0 4.1 3.2	13.6 5.7 2.4	13.7 6.9 2.0	14.5 4.6 3.1	13.7 5.1 2.7	14.6 8.2 1.8	2.60 2.51 1.50	69 A7 / W60	-	
Weider Wärmepumpen GmbH Oberer Achdamm 4 A - 6971 Hard bei Bregenz	LW140	201-13-04	c	S	R407C	7.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW] El. Leistung / Input power [kW] COP [-]	16.5 3.2 5.1	16.0 3.2 5.0	14.0 3.2 4.4	10.9 3.0 3.6	9.0 3.0 3.0	15.8 3.8 4.1	11.4 4.0 2.8	11.1 4.2 2.6	2.73 2.69 1.40	72 A7 / W55	-	

Bauart / Type of construction

- a Kompaktwärmepumpe für Innenaufstellung / Compact heat pump for indoor installation
- b Kompaktwärmepumpe für Aussenaufstellung / Compact heat pump for outdoor installation
- c Splitwärmepumpe / Split heat pump
- d Leistungsgergte Wärmepumpe mit Frequenzumformer / Output-modulated heat pump with frequency converter

Produktart / Product typ

- S Serienprodukt / Standard product
- P Prototyp / Prototype
- E Einzelanfertigung / Single-unit production

Abkürzungen / Abbreviations

- A Lufttemperatur / Air temperature
- W Wassertemperatur / Water temperature
- r. H. relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity
- V_{xy} Durchflussrate / Volume flow rate

Schallleistungspegel aussen / Sound power level outdoor:

bezieht sich auf das Geräusch draussen (wird vom Nachbar wahrgenommen) / it relates to the outside noise (is perceived by the neighbor)

Schallleistungspegel innen / Sound power level insdoor:

bezieht sich auf das Geräusch drinnen (z.B. im Aufstellungsraum) / it relates to the indoor noise (e.g. in the installation room)

Prüfresultate Luft/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of air to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions										Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Schallleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor
							A10 / W35 (80% r. H.)	A7 / W35 - 30 (89% r. H.)	A2 / W35 (84% r. H.)	A-7 / W35 (75% r. H.)	A-15 / W35 (-)	A7 / W45 (89% r. H.)	A20 / W55 (50% r. H.)	A-7 / W55 (75% r. H.)	A7 / W55 (89% r. H.)				
Alpha-InnoTec GmbH Industriestrasse 3 D - 95359 Kasendorf	LWC 80	128-09-01	a	S	R407C	3.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	-	8.8	8.0	6.0	4.6	8.5	11.5	8.5	5.7	1.7	53	-
BARTL Wärmepumpen Wörthstrasse 13/1 D - 89077 Ulm	ECO 5LCI	146-10-06	a	S	R404A	2.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.1	10.8	9.1	7.5	6.0	11.6	13.5	10.8	6.8	2.1	74	59
	ECO 6 LS/HG	160-10-20	c	S	R404A	5.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.5	15.7	10.8	8.6	8.6	14.7	16.8	13.9	9.5	2.7	69	51
CTC Giersch AG Bahnhofstrasse 60 CH - 8112 Oetelfingen	MLW 8	119-07-09	a	S	R407C	8.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.5	10.0	8.5	6.7	5.3	9.6	12.8	9.5	6.5	1.8	60	59
	MLW 12	120-08-01	a	S	R407C	8.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.8	11.9	10.5	8.2	6.5	11.1	17.0	10.7	7.8	2.4	67	59
Daikin Europe N.V. Zandvoordestraat 300 B - 8400 Oostende	Altherma ERHQ007 & EKHBX008	127-08-08	c,d	S	R410A	1.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	-	8.9	6.6	-	3.9	8.4	-	-	-	1.5	63	-
	Altherma ERHQ014 & EKHBX016	124-08-05	c,d	S	R410A	3.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	-	14.9	10.3	8.8	7.2	14.0	15.7	11.4	6.7	2.6	64	-
Elcotherm AG Sarganserstrasse 100 CH - 7324 Vilters	AEROTOP G10	164-11-03	b	S	R407C	4.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.1	12.5	9.2	7.6	6.4	12.6	15.5	12.0	7.3	2.1	59	-
Friap AG Ey 9 CH - 3036 Ittigen	FLWi 1-6	132-09-05	a	S	R407C	4.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	-	8.2	6.2	5.2	3.9	7.8	9.5	7.5	5.1	1.4	53	52
	FLWi 1-12	107-06-04	a	S	R407C	7.2	Siehe / see Sapac SA, Siro [kW]	16.7	15.4	12.7	11.0	8.7	15.5	19.6	16.0	10.1	2.9	67	59

Prüfresultate Luft/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of air to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions										Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Schallleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor		
							A10 / W35 (80% r. H.)	A7 / W35 - 30 (89% r. H.)	A2 / W35 (84% r. H.)	A-7 / W35 (75% r. H.)	A-15 / W35 (-)	A7 / W45 (89% r. H.)	A20 / W55 (50% r. H.)	A-7 / W55 (75% r. H.)							
Friap AG Ey 9 CH - 3036 Ittigen	LWsp 1-8	135-09-08	c	S	R407C	6.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.8	10.9	8.7	6.5	4.9	10.7	13.5	10.2	6.7	1.9	59	47		
							El. Leistung / Input power [kW]	2.8	2.8	2.6	2.5	2.4	3.3	4.2	4.0	3.6					
	LWsp 1-12	136-09-09	c	S	R407C	6.8	COP [-]	4.2	3.9	3.3	2.6	2.1	3.2	3.2	2.6	1.9	2.7	62	49		
							Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.9	14.9	12.3	9.2	7.1	14.5	18.9	14.5	9.3					
Green Terra AG Wiesenstrasse 1a CH - 8865 Bülten	AW 13 EVI	189-12-06	c	S	R407C	10.1	Siehe / see Wamak s.r.o, AW 13 EVI										1.9	59	47		
							El. Leistung / Input power [kW]	-	11.1	9.5	7.1	5.5	11.2	16.5	11.2	7.4					
Harreither GmbH Oberland 71 A - 3334 Gafflenz	Klima Star Air 10	130-09-03	b	S	R407C	7.9	COP [-]	-	3.5	3.1	2.4	2.0	3.0	3.3	2.4	1.8	2.3	67	-		
							Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.9	8.8	7.5	5.7	4.4	8.7	10.9	7.9	4.4					
HAUTEC GmbH An der Molkerei 9 D - 47551 Bedburg-Hau	HWL-A 43	113-07-03	b	S	R404A	2.7	El. Leistung / Input power [kW]	2.6	2.4	2.3	2.0	1.8	2.7	3.4	3.0	2.2	1.8	62	-		
							COP [-]	4.2	3.7	3.3	2.8	2.5	3.2	3.2	2.7	2.0					
Heim AG Wittenwilerstrasse 31 CH - 8355 Aadorf	HLWi 1-12	107-06-04	a	S	R407C	7.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.7	15.4	12.7	11.0	8.7	15.5	19.6	16.0	10.1	2.9	67	59		
							El. Leistung / Input power [kW]	4.4	4.4	4.2	4.1	4.0	5.2	6.5	6.3	5.7					
Heliotherm Wärmepumpentechnik GmbH Sportplatz 18 A - 6336 Langkampfen	HP10L-K-BC	159-10-19	c	S	R410A	8.3	COP [-]	5.4	5.1	4.2	3.3	2.6	3.8	3.7	2.9	1.7	2.1	66	51		
							Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.1	12.3	10.1	8.0	6.1	11.6	13.6	10.7	5.8					
	HP10L-WEB	141-10-01	c	S	R410A	13.9	El. Leistung / Input power [kW]	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	3.0	3.6	3.7	3.5	2.2	63	45		
							COP [-]	5.5	5.2	4.2	3.4	2.8	3.9	4.0	2.9	-					
Hoval Aktiengesellschaft Austrasse 70 FL - 9490 Vaduz	Belaria 08 Belaria 12 Belaria S(07) Belaria S(14)	115-07-05 118-07-08 127-08-08 124-08-05	a a c,d c,d	S S S S	R407C R407C R410A R410A	3.8 4.5 1.7 3.0	Siehe / see WPM GmbH, WPM 08														
							Siehe / see WPM GmbH, WPM 12														
							Siehe / see Daikin Europe N.V., Altherma ERH0007 & EKHBX008														
							Siehe / see Daikin Europe N.V., Altherma ERH0014 & EKHBX016														

Prüfresultate Luft/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of air to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions										Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Schallleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor
							A10 / W35 (80% r. H.)	A7 / W35 - 30 (89% r. H.)	A2 / W35 (84% r. H.)	A-7 / W35 (75% r. H.)	A-15 / W35 (-)	A7 / W45 (89% r. H.)	A20 / W55 (50% r. H.)	A7 / W55 (89% r. H.)	A-7 / W55 (75% r. H.)				
H2Q Systems GmbH Welzheimer Strasse 53 D - 71554 Weissach im Tal	H2Q-1200	140-09-13	c,d	S	R410A	3.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.4	11.8	9.1	7.6	4.4	9.8	13.3	10.6	5.5	2.2	64	-
							El. Leistung / Input power [kW]	2.9	2.9	2.8	2.8	2.4	3.4	4.3	4.1	3.2			
							COP [-]	4.3	4.0	3.3	2.7	1.8	2.9	3.1	2.5	1.7			
IDM Energiesysteme GmbH Seblas 16-18 A - 9971 Matrei im Osttirol	Terra-CL 08 Terra CL 12	115-07-05 118-07-08	a	S	R407C	3.8	Siehe / see WPM GmbH, WPM 08												
KNV Energietechnik GmbH Gahberggasse 11 A - 4861 Schörfling	LWSE - 10	131-09-04	c	S	R407C	7.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.2	12.2	9.3	7.9	6.3	11.8	14.2	11.2	7.5	2.1	65	50
							El. Leistung / Input power [kW]	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	3.5	4.4	4.2	3.9			
							COP [-]	4.5	4.2	3.4	2.9	2.4	3.3	3.2	2.6	1.9			
Multi Energie AG Wiesentalstrasse 20 CH - 8355 Aadorf	RLW 12.3 RLW 16.3	119-07-09 120-08-01	a	S	R407C	8.0	Siehe / see CTC Giersch AG, MLW 8												
Ochsner Wärmepumpen GmbH Ochsner-Strasse 1 A - 3350 Haag	GMLW 5 (VHS)	147-11-05	c	S	R407C	4.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	6.8	6.3	5.3	4.0	3.1	5.9	7.4	5.5	3.6	1.1	54	41
							El. Leistung / Input power [kW]	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.6	2.0	1.9	1.7			
							COP [-]	5.0	4.7	3.9	3.1	2.6	3.6	3.7	2.9	2.1			
							Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.0	10.2	8.8	6.8	5.4	10.0	12.6	10.2	7.0	1.8	64	51
							El. Leistung / Input power [kW]	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	2.6	3.2	3.2	3.0			
							COP [-]	4.9	4.5	4.0	3.3	2.7	3.9	3.9	3.2	2.3			
							Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.0	15.1	13.2	10.6	8.2	15.0	18.5	15.2	11.1	2.6	55	48
							El. Leistung / Input power [kW]	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.7	4.6	4.6	4.4			
							COP [-]	5.3	5.0	4.4	3.6	2.8	4.1	4.0	3.3	2.5			
PZP Heating a.s. Dobre 149 CZ - 51793 Dobre	HP3AWX 08	190-12-07	b	S	R410A	2.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.6	11.1	8.8	7.1	5.7	10.5	12.6	10.0	7.0	1.9	66	-
							El. Leistung / Input power [kW]	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.9	3.5	3.5	3.4			
							COP [-]	5.0	4.7	3.8	3.1	2.5	3.6	3.5	2.9	2.0			
Swisstherm AG Hardstrasse 21 CH - 5103 Wildegg	AWX 08	149-10-09	b	S	R404A	3.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.3	8.7	6.6	5.1	3.9	8.1	9.4	7.4	4.4	1.5	66	
							El. Leistung / Input power [kW]	2.3	2.3	2.1	2.0	1.9	2.6	3.2	3.0	2.6			
							COP [-]	4.0	3.8	3.1	2.5	2.0	3.2	3.0	2.5	1.7			
							Siehe / see PZP Heating a.s., HP3AWX 08												

Prüfresultate Luft/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of air to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Test conditions										Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor
							A10 / W35 (80% r. H.)	A7 / W35 - 30 (89% r. H.)	A2 / W35 (84% r. H.)	A-7 / W35 (75% r. H.)	A-15 / W35 (-)	A7 / W45 (89% r. H.)	A20 / W55 (50% r. H.)	A7 / W55 (89% r. H.)	A-7 / W55 (75% r. H.)				
Technibel S.A.S ZI Reyrieux - BP 131 F - 01601 Trevoux Cedex	PHRIE 157 F	183-11-23	b,d	S	R410A	3.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	17.2	16.4	11.3	9.9	7.7	15.9	13.5	13.0	7.0	2.8	70	-
							El. Leistung / Input power [kW]	3.6	3.7	3.2	3.3	3.2	4.4	3.9	4.6	3.8			
							COP [-]	4.7	4.5	3.5	3.0	2.4	3.6	3.5	2.8	1.9			
Voß Wärmepumpen GmbH Lange Gasse 20 D - 93468 Furth im Wald	LW 12 - basic	134-09-07	c	S	R407C	17.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.6	11.8	9.7	7.7	6.1	11.3	14.1	11.1	7.4	2.0	63	50
							El. Leistung / Input power [kW]	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	3.2	3.9	3.9	3.8			
							COP [-]	4.8	4.5	3.7	3.0	2.4	3.6	3.7	2.9	1.9			
Wamak s.r.o. Hodrusa - Harmre 1118 SK - 96661 Hodrusa-Hamre	AW 13 EVI	189-12-06	c	S	R407C	10.1	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.9	12.9	11.0	9.5	7.9	13.0	17.3	13.3	9.7	2.4	64	-
							El. Leistung / Input power [kW]	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	3.6	4.6	4.5	4.2			
							COP [-]	4.8	4.3	3.8	3.2	2.7	3.6	3.6	3.0	2.3			
Wolf GmbH Industriestrasse D - 84048 Mainburg	BWL-1-10	150-10-10	b	S	R407C	4.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.6	9.4	9.4	8.5	6.7	12.2	14.5	11.8	8.1	2.1	56	-
							El. Leistung / Input power [kW]	2.3	2.1	2.6	2.7	2.6	3.4	4.1	4.1	3.9			
							COP [-]	4.6	4.4	3.7	3.2	2.5	3.6	3.5	2.9	2.1			
WPM Wärmepumpen GmbH Seblas 16-18 A - 9971 Matrei im Osttirol	WPM 08	115-07-05	a	S	R407C	3.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.8	11.1	8.6	7.3	5.7	10.8	12.8	10.3	6.7	1.9	61	54
		118-07-08	a	S	R407C	4.5	El. Leistung / Input power [kW]	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2	3.1	3.8	3.6	3.3			
							COP [-]	4.5	4.3	3.5	3.1	2.5	3.5	3.4	2.9	2.0			
							Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.4	16.0	12.5	10.4	8.1	15.4	18.6	14.9	9.7	2.8	65	61
							El. Leistung / Input power [kW]	3.8	3.8	3.6	3.5	3.4	4.6	5.8	5.7	5.2			
							COP [-]	4.3	4.2	3.5	2.9	2.4	3.3	3.2	2.6	1.9			

Bauart / Type of construction

- a Kompaktwärmepumpe für Innenaufstellung / Compact heat pump for indoor installation
- b Kompaktwärmepumpe für Aussenaufstellung / Compact heat pump for outdoor installation
- c Splitwärmepumpe / Split heat pump
- d Leistungsgeriegelte Wärmepumpe mit Frequenzumformer / Output-modulated heat pump with frequency converter

Produktart / Product typ

- S Serienprodukt / Standard product
- P Prototyp / Prototype
- E Einzelanfertigung / Single-unit production

Abkürzungen / Abbreviations

- A Lufttemperatur / Air temperature
- W Wassertemperatur / Water temperature
- r. H. relative Luftheuchtigkeit / relative humidity

Schallleistungspegel aussen / Sound power level outdoor:

bezieht sich auf das Geräusch draussen (wird vom Nachbar wahrgenommen) / relates to the noise outside (is perceived by the neighbor)

Schallleistungspegel innen / Sound power level insdor:

bezieht sich auf das Geräusch drinnen (z.B. im Aufstellungsraum) / it relates to the indoor noise (e.g. in the installation room)

Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2011

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2011

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water										Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water																	
						Volumenstromeinstellung Volume flow adjustment			V ₃₅			V ₄₅			V ₅₅			Volumenstrom [m ³ /h]			Schallleistungsspeigel innen [dB(A)]			Volumenstromeinstellung Volume flow adjustment			V ₃₅			V ₄₅			V ₅₅
BARTL Wärmepumpen Wörthstrasse 13/1 D - 89077 Ulm	ECO 10 S	321-13-02	S	R407C	8.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	29.2	25.3	21.9	27.6	24.0	26.0	23.0	19.9	4.39	63 B0 / W60																	
CTC Giersch AG Bahnhofstrasse 60 CH - 8112 Oelfingen	MSW 8 MWW 8	312-12-11 160-12-07	S	R407C R407C	2.4 2.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.1	8.0	6.9	8.7	7.6	8.5	7.4	6.4	1.38		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.6	10.9	11.7	10.1	11.4	9.8	1.89									
Erset S.a.r.l Route de Morat 67 F - 68000 Colmar	PCO 26 PCO 26 PCO 75 PCO 75	339-13-20 171-13-12 340-13-21 172-13-13	S S S S	R407C R407C R407C R407C		Siehe / see SAPAC SA, PCO 26																											
Hoval Aktiengesellschaft Austrasse 70 FL - 9490 Vaduz	ThermaliaH twin (35) ThermaliaH twin (35)	330-13-11 167-13-08	S S	R134a R134a	5.8 5.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	24.3	20.9	17.9	23.2	20.0	20.5	17.2	13.9	3.60	66 B0 / W67	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	33.3	28.8	31.4	27.2	29.3	25.5	4.96									
						El. Leistung / Input power [kW]	4.7	4.6	4.4	5.5	5.4	6.4	6.2	6.0	3.47		El. Leistung / Input power [kW]	5.0	4.9	5.9	5.9	7.0	6.8	4.75									
						COP (2 Compressors) [-]	5.2	4.6	4.0	4.2	3.7	3.2	2.8	2.3	1.87		COP (2 Compressors) [-]	6.6	5.9	5.3	4.6	4.2	3.7	2.77									
						Heizleistung / Heat. cap. [kW]																											
						El. Leistung / Input power [kW]																											
						COP [-]																											
	Thermalia twin (35) Thermalia twin (35)	319-12-18 148-13-02	S S	R407C R407C	6.0 6.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	40.0	35.0	30.6	38.0	33.5	36.8	32.3	28.2	6.05	65 B0 / W62	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	48.6	46.2	49.4	43.7	47.5	42.0	7.97									
						El. Leistung / Input power [kW]	7.9	7.8	7.6	9.5	9.3	11.0	10.7	10.5	5.80		El. Leistung / Input power [kW]	8.3	8.3	10.0	9.9	11.7	11.5	7.59									
						COP (2 Compressors) [-]	5.1	4.5	4.0	4.0	3.6	3.4	3.0	2.7	3.51		COP (2 Compressors) [-]	5.9	5.6	4.9	4.4	4.0	3.7	4.59									
	Thermalia twin (35)	319-12-18	S	R407C	6.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]																											
						El. Leistung / Input power [kW]																											
Kermi GmbH	x-change WPS 10 (Compressor: 129 Hz)	314-12-13	S	R410A	4.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.8	9.3	7.9	9.9	8.5	9.3	8.0	6.9	1.61	44 B0 / W63	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.8	13.8	14.7	12.8	14.0	12.2	2.39									
Multi Energie AG	FSW 5.3 FWW 5.3	312-12-11 160-12-07	S	R407C	2.4	Siehe / see CTC Giersch AG, MSW 8																											
Sapac SA	PCO 26 PCO 26	339-13-20 171-13-12	S	R407C	2.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.8	10.3	8.8	11.1	9.7	10.7	9.4	8.1	1.77	54 B0 / W55	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.3	13.8	14.7	12.8	14.0	12.2	2.39									
Mühleweg 2 CH - 1734 Tentlingen						El. Leistung / Input power [kW]	2.4	2.3	2.3	2.8	2.8	3.3	3.3	3.2	1.68		El. Leistung / Input power [kW]	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.4	2.21									

Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2011

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2011

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water										Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water									
						Volumenstromeinstellung Volume flow adjustment						Schallleistungsspiegel innen [dB(A)]				Volumenstromeinstellung Volume flow adjustment						Schallleistungsspiegel innen [dB(A)]			
						V ₃₅		V ₄₅		V ₅₅		V ₃₅		V ₄₅		V ₅₅		V ₃₅		V ₄₅		V ₅₅			
Sapac SA Mühleweg 2 CH - 1734 Tenglingen	PCO 75 PCO 75	340-13-21	S S	R407C R407C		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	35.3	30.6	26.2	33.2	28.9	32.0	27.7	23.9	5.28	B0 / W55	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	47.6	41.5	44.4	38.6	42.6	37.0	7.18	
		172-13-13				El. Leistung / Input power [kW]	7.2	6.9	6.7	8.3	8.0	9.4	9.1	8.7	5.01		COP [-]	5.6	5.3	4.8	4.4	4.2	3.7	4.00	
						COP [-]	4.9	4.4	3.9	4.0	3.6	3.4	3.1	2.8	3.02										
Striega-Therm AG Breitenstrasse 10 CH - 4852 Rothrist	SWU 8 SWU 8	322-13-03	S S	R407C R407C	2.5 2.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.3	8.2	7.2	8.8	7.8	8.6	7.5	6.6	1.40	B0 / W55	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.4	10.4	10.8	9.9	10.6	9.5	1.78	
		163-13-04				El. Leistung / Input power [kW]	1.9	1.8	1.8	2.2	2.2	2.6	2.6	2.5	1.34		COP [-]	5.9	5.5	4.7	4.4	4.0	3.6	1.03	
						COP [-]	5.0	4.5	4.0	3.9	3.5	3.3	2.9	2.6	0.81										
Viessmann (Schweiz) AG Gesch.-Ber. SATAG Thermotechnik Romanshornerstrasse 36 CH - 9320 Arbon	E-Natura 350-G 33kW BWH351.A33	318-12-17	S	R410A	9.1	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	36.6	32.7	29.2	36.7	33.3	37.7	34.2	31.0	5.64	B0 / W65	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
						El. Leistung / Input power [kW]	6.5	6.6	6.7	8.3	8.5	10.3	10.4	10.4	5.80		COP [-]								
						COP [-]	5.6	5.0	4.4	4.4	4.4	3.9	3.7	3.3	3.0	3.72									
	E-Natura 350-G 41kW WWH351.A41	161-13-01	S	R410A	9.1	Heizleistung / Heat. cap. [kW]										B0 / W65	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	43.3	42.2	43.3	42.0	43.5	42.5	7.29	
						El. Leistung / Input power [kW]											COP [-]	7.0	6.8	9.0	8.6	11.0	10.6	7.29	
						COP [-]												6.2	6.2	4.8	4.9	3.9	4.0	4.62	
	E-Natura 350-G 54kW BWH352.A54	333-13-14	S	R410A	2x 7.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	63.0	56.9	50.8	63.6	57.5	64.3	58.1	52.3	9.90	B0 / W65	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
						El. Leistung / Input power [kW]	11.4	11.7	11.8	14.5	14.7	17.5	17.8	17.8	10.00		COP [-]								
						COP (2 Compressors) [-]	5.5	4.9	4.3	4.4	3.9	3.7	3.3	2.9	6.34										
	E-Natura 350-G 68kW WWH352.A68	168-13-09	S	R410A	2x 7.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	31.5	28.4	25.4	31.8	28.7	32.1	29.0	26.2	4.94	B0 / W65	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
						El. Leistung / Input power [kW]	5.7	5.8	5.9	7.3	7.4	8.8	8.8	8.9	4.97		COP [-]								
						COP (1 Compressor) [-]	5.5	4.9	4.3	4.4	3.9	3.7	3.3	2.9	3.15										
	E-Natura 350-G 68kW WWH352.A68	168-13-09	S	R410A	2x 7.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]										B0 / W65	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	74.9	72.4	74.5	72.2	75.3	72.5	12.56	
						El. Leistung / Input power [kW]											COP (2 Compressors) [-]	11.9	11.5	15.2	14.7	18.4	17.8	12.53	
						COP [-]												6.3	6.3	4.9	4.9	4.1	4.1	7.88	
Viessmann Wärmepumpen GmbH Vitocal 300-G BW 301.A45 Vitocal 300-G BW 301.A45	328-13-09 166-13-07	S	R410A	10.0		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	50.9	44.4	37.7	47.7	41.9	45.9	40.3	35.7	7.66	B0 / W60	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	68.0	59.5	63.1	55.6	60.1	53.1	10.28	
						El. Leistung / Input power [kW]	9.8	9.7	9.7	11.7	11.7	13.5	13.6	13.5	7.28		COP [-]	10.6	10.4	12.2	12.1	14.0	14.0	9.66	
						COP [-]	5.2	4.6	4.0	4.1	3.6	3.4	3.0	2.6	4.40			6.4	5.7	5.2	4.6	4.3	3.8	5.78	
Wolf-Technik GmbH Hattstedter Strasse 9 D - 25860 Horstedt/Husum	Aqua-Plus 8	303-12-02	S	R407C	2.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.0	7.9	6.9	8.4	7.4	8.1	7.1	6.2	1.36	B0 / W55	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
						El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.8	1.8	2.2	2.1	2.5	2.5	2.5	1.29		COP [-]								
						COP [-]	4.9	4.4	3.9	3.9	3.5	3.2	2.8	2.5	0.77										

Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water								Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungsspektral innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water								Volumenstrom [m³/h] Volume flow	
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55													
Alpha-InnoTec GmbH Industriestrasse 3 D - 95359 Kasendorf	SWC 80 H	214-08-12	S	R407C	2.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.3	9.0	9.7	8.6	7.5	9.1	8.0		1.6	50	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								W10 / W35 - 30
	SWC 140 H	215-08-13	S	R407C		El. Leistung / Input power [kW]	2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	3.1	3.0				El. Leistung / Input power [kW]								
BARTL Wärmepumpen Wörthstrasse 13/1 D - 89077 Ulm	ECO 2S	231-09-14	S	R407C	1.6	COP [-]	4.9	4.4	3.8	3.4	3.0	2.9	2.6		1.4	46	COP [-]								W10 / W45
	ECO 2S / HG	256-10-07	S	R407C		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.0	7.9	8.5	7.4	6.4	7.8	6.8				El. Leistung / Input power [kW]								
	ECO 12S	232-09-15	S	R407C		El. Leistung / Input power [kW]	1.9	1.9	2.3	2.3	2.2	2.8	2.8				COP [-]								
	ECO 18S	254-10-05	S	R407C	7.8	COP [-]	4.9	4.3	3.8	3.3	2.9	2.9	2.5		1.4	48	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
	WB 6 CF/W/HG	141-11-01	S	R407C		Heizleistung / Heat. cap. [kW]											El. Leistung / Input power [kW]								
Bion Bauhaus AG Im Dorf 23 CH - 9203 Niederwil	SW 9/1	202-07-08	S	R290	1.3	El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.8	2.2	2.3	2.3	2.8	2.8		1.5	52	COP [-]								W10 / W45
	Optiheat 1-6es	311-12-10	S	R410A		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	6.7	5.9	6.4	5.6	4.8	6.0	5.2				Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
	Optiheat 1-6es	158-12-05	S	R410A		El. Leistung / Input power [kW]	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0				El. Leistung / Input power [kW]								
CTA AG Hunzikenstrasse 2 CH - 3110 Münsingen	Optiheat 13es	250-10-01	S	R410A	2.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.5	12.7	13.9	12.3	10.8	13.4	11.8		1.0	39	El. Leistung / Input power [kW]								W10 / W55
	Optiheat 13es	130-10-01	S	R410A		El. Leistung / Input power [kW]	2.9	2.9	3.6	3.5	3.5	4.3	4.3				COP [-]								
	Optiheat 1-14es	307-12-06	S	R410A	2.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	15.0	13.2	14.3	12.1	9.4	13.5	11.8		2.2	45	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								
	Optiheat 1-14es	157-12-04	S	R410A		El. Leistung / Input power [kW]	2.9	2.9	3.6	3.5	3.5	4.4	4.3				El. Leistung / Input power [kW]								

Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water							Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water							Volumenstrom [m³/h] Volume flow		
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55			W10 / W35 - 30	W15 / W45	W10 / W45	W15 / W55	W10 / W55					
CTA AG Hunzikenstrasse 2 CH - 3110 Münsingen	Optiheat 42e	187-06-05	S	R410A	7.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	47.1	41.6	46.0	41.1	35.9	44.1	39.2	7.1	64	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]
						El. Leistung / Input power [kW]	10.1	10.1	12.5	12.4	12.4	15.5	15.5			El. Leistung / Input power [kW]		4.6	4.1	3.7	3.3	2.9	2.9	2.5
CTC Giersch AG Bahnhofstrasse 60 CH - 8112 Otelfingen	CSW 7.5	244-09-27	S	R407C	2.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.0	7.9	8.7	7.5	6.5	8.5	7.4	1.3	48	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]
						El. Leistung / Input power [kW]	1.9	1.9	2.3	2.2	2.2	2.7	2.7			El. Leistung / Input power [kW]		4.6	4.2	3.8	3.4	3.0	3.1	2.8
Elcotherm AG Sarganserstrasse 100 CH - 7324 Vilters	AQUATOP T11C-HT AQUATOP T11C-HT	217-08-15	S	R134a	2.6	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.9	10.2	11.1	9.8	8.5	10.6	9.3	1.8	49	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]
						El. Leistung / Input power [kW]	2.3	2.3	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6			El. Leistung / Input power [kW]		5.1	4.4	3.8	3.4	3.0	2.9	2.6
		251-10-02	S	R407C	3.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	20.1	17.7	19.3	17.1	14.9	18.6	16.6	3.1	48	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]
						El. Leistung / Input power [kW]	3.9	4.0	4.8	4.9	4.9	6.0	6.1			El. Leistung / Input power [kW]		5.2	4.5	4.0	3.5	3.1	3.1	2.7
Friap AG Ey 9 CH - 3036 Ittigen	SEW 1-10 FEW 1-27	191-06-09	S	R407C	1.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.8	9.5	10.3	9.3	8.1	10.1	9.2	1.6	49	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]
						El. Leistung / Input power [kW]	2.2	2.3	2.9	2.9	3.0	3.7	3.7			El. Leistung / Input power [kW]		4.8	4.1	3.6	3.2	2.8	2.7	2.5
		248-09-31	S	R407C	5.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	32.8	29.0	31.7	28.2	24.8	30.5	27.1	5.1	60	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]
						El. Leistung / Input power [kW]	7.2	7.1	8.5	8.4	8.0	10.2	9.8			El. Leistung / Input power [kW]		4.5	4.1	3.7	3.4	3.1	3.0	2.7

Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water							Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungsspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water							Volumenstrom [m³/h] Volume flow	
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55			W10 / W35 - 30	W15 / W45	W10 / W45	W15 / W55	W10 / W55				
Friap AG Ey 9 CH - 3036 Ittigen	FWW 1-8	124-09-01	S	R134a	2.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]								50	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	8.5	9.5	8.2	9.1	7.8	1.5		
						El. Leistung / Input power [kW]									El. Leistung / Input power [kW]	1.6	2.0	1.9	2.4	2.3			
	FWW 1-14	125-09-02	S	R134a	3.4	COP [-]									51	COP [-]	5.4	4.8	4.3	3.8	3.5		
						Heizleistung / Heat. cap. [kW]										Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.9	15.3	13.7	14.8	13.1		
FS Installationen Alemannenstrasse 3c A - 6832 Sulz	GHP 13	302-11-19	S	R410A	2.2	El. Leistung / Input power [kW]									51	El. Leistung / Input power [kW]	2.6	3.2	3.1	3.8	3.7	2.4	
						COP [-]										COP [-]	5.4	4.8	4.4	3.9	3.5		
	GHP 13	149-11-07	S	R410A	2.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.6	12.6	13.6	12.2	10.4	13.1	11.7	2.2		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.7	17.7	15.9	16.8	15.0	2.9	
						El. Leistung / Input power [kW]	2.9	2.9	3.6	3.6	3.5	4.4	4.4			El. Leistung / Input power [kW]	3.0	3.8	3.7	4.6	4.5		
Green Terra AG Wiesenstrasse 1a CH - 8865 Bülten	BW 13 EVI	309-12-08	S	R407C	4.4	Siehe / see Wamak s.r.o., BW 13 EVI								51	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.7	17.7	15.9	16.8	15.0			
						Siehe / see Wamak s.r.o., BW 13 EVI									El. Leistung / Input power [kW]	3.0	3.8	3.7	4.6	4.5			
	HCS PN 35	193-06-11	S	R407C	1.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.3	8.9	9.3	8.0	6.8	8.3	7.0	1.5		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.5	13.5	12.7	13.6	12.8	2.5	
						El. Leistung / Input power [kW]	2.1	2.1	2.4	2.3	2.1	2.6	2.4			El. Leistung / Input power [kW]	2.6	3.4	3.2	4.1	3.9		
Friap AG Ey 9 CH - 3036 Ittigen	HCS PN 42	194-06-12	S	R407C	1.9	COP [-]								51	COP [-]	5.4	4.8	4.3	3.9	3.5	2.4		
						Heizleistung / Heat. cap. [kW]									Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.2	10.5	10.9	9.4	7.9			
	HCS-PN-42 HCW-PN-42	257-10-08 132-10-03	S	R410A	2.3	El. Leistung / Input power [kW]								1.8		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.1	10.4	11.0	9.5	8.0	2.5	
						COP [-]										COP [-]	4.8	4.3	3.8	3.4	3.1		
Herz Energietechnik Richard-Strauss-Str. 22 A - 1230 Wien	commotherm 12	196-07-02	S	R407C	2.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.8	11.2	12.3	10.7	9.3	11.7	10.5	1.9		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.5	15.1	13.1	13.7	11.6	2.5	
						El. Leistung / Input power [kW]	2.6	2.7	3.3	3.4	3.4	4.2	4.2			El. Leistung / Input power [kW]	2.7	3.4	3.4	4.2	4.2		
	commotherm 15	199-07-05	S	R407C	2.5	COP [-]								57	COP [-]	5.4	4.6	4.2	3.6	3.2	2.5		
						Heizleistung / Heat. cap. [kW]									Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.3	11.4	12.1	10.4	8.8			
Hoval Aktiengesellschaft Austrasse 70 FL - 9490 Vaduz	Thermalia H8	286-11-03	S	R134a	2.7	El. Leistung / Input power [kW]								0.9		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	1.1	1.1	1.3	1.3	1.6	1.3	
						COP [-]										COP [-]	5.0	4.8	4.3	3.1	2.5		

Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water							Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungsspektral innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water							Volumenstrom [m³/h] Volume flow	
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55			W10 / W35 - 30	W15 / W45	W10 / W45	W15 / W55	W10 / W55				
Hoval Aktiengesellschaft Austrasse 70 FL - 9490 Vaduz	Thermalia 8	279-11-02	S	R407C	2.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.5	8.2	9.0	7.9	6.8	8.5	7.5	1.4	41	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.4	12.1	10.6	11.2	9.9	2.0	
	Thermalia 8	143-11-02	S	R407C	2.4	El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.8	2.2	2.2	2.1	2.7	2.7			El. Leistung / Input power [kW]	2.0	2.4	2.3	2.9	2.8		
						COP [-]	5.1	4.6	4.1	3.5	3.2	3.2	2.8			COP [-]	5.7	5.0	4.5	3.9	3.5		
	Thermalia H15	288-11-05	S	R134a	3.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.7	9.2	10.4	8.9	6.0	10.0	7.4	1.6	45	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.9	14.2	12.4	13.6	11.8	2.2	
	Thermalia H15	147-11-05	S	R134a	3.9	El. Leistung / Input power [kW]	2.0	1.9	2.4	2.3	2.3	2.9	2.8			El. Leistung / Input power [kW]	2.1	2.5	2.5	3.1	3.0		
						COP [-]	5.5	4.8	4.4	3.9	2.6	3.5	2.7			COP [-]	6.3	5.6	5.0	4.4	3.9		
	Thermalia 15	287-11-04	S	R407C	3.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.7	14.5	15.9	13.9	12.3	15.0	13.3	2.5	45	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	19.9	21.4	18.8	20.1	17.6	3.4	
	Thermalia 15	146-11-04	S	R407C	3.4	El. Leistung / Input power [kW]	3.3	3.2	4.0	3.9	3.8	4.8	4.7			El. Leistung / Input power [kW]	3.5	4.3	4.2	5.2	5.1		
						COP [-]	5.1	4.5	4.0	3.5	3.2	3.1	2.8			COP [-]	5.7	5.0	4.5	3.9	3.5		
Kibernetik AG Langäulistrasse 62 CH - 9470 Buchs SG	Greenline HT Plus E7	183-06-01	S	R407C	1.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	8.4	7.3	7.9	6.8	5.7	7.3	6.3	1.3	40	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						2.0	
						El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.8	2.2	2.2	2.1	2.6	2.6			El. Leistung / Input power [kW]							
						COP [-]	4.6	4.0	3.6	3.2	2.7	2.8	2.5			COP [-]							
Multi Energie AG Wiesentalstrasse 20 CH - 8355 Aadorf	FSW 5.3	203-08-01	S	R407C	4.0	Siehe / see CTC Giersch AG, MSW 8																	
	FSW 16.3	205-08-03	S	R407C	9.0	Siehe / see CTC Giersch AG, MSW 20																	
Ochsner Wärmepumpen GmbH Ochsner-Strasse 1 A - 3350 Haag	GMSW 10 plus	240-09-23	S	R407C	3.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.8	10.3	11.2	9.7	6.6	10.6	8.7	1.8	43	Heizleistung / Heat. cap. [kW]		13.8	14.6	13.2	13.8	12.3	2.4
	GMWW 13 plus	127-09-04	S	R407C	3.0	El. Leistung / Input power [kW]	2.3	2.3	2.8	2.7	2.7	3.4	3.3			El. Leistung / Input power [kW]		2.4	3.0	3.0	3.7	3.6	
						COP [-]	5.2	4.6	4.0	3.5	2.4	3.1	2.6			COP [-]	5.7	4.9	4.4	3.8	3.4		
	GMSW 10 plus S	234-09-17	S	R407C	4.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.1	10.6	11.5	10.0	8.6	10.8	9.1	1.9	43	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						2.4	
						El. Leistung / Input power [kW]	2.3	2.2	2.8	2.7	2.7	3.4	3.4			El. Leistung / Input power [kW]							
						COP [-]	5.3	4.7	4.1	3.7	3.2	3.2	2.7			COP [-]							
	GMSW 15 plus	243-09-26	S	R407C	3.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.0	14.2	15.3	13.5	11.6	14.6	12.5	2.5	50	Heizleistung / Heat. cap. [kW]		19.0	20.0	17.7	18.6	16.3	3.3
	GMWW 19 plus	128-09-05	S	R407C	3.4	El. Leistung / Input power [kW]	3.2	3.2	3.9	3.9	3.9	4.8	4.9			El. Leistung / Input power [kW]		3.3	4.0	4.0	4.9	4.9	
						COP [-]	5.0	4.4	3.9	3.4	2.9	3.0	2.6			COP [-]	5.7	4.9	4.4	3.8	3.3		
	GMSW 28	300-11-17	S	R407C	4.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	25.1	22.2	24.2	21.3	18.2	22.9	20.0	3.9	54	Heizleistung / Heat. cap. [kW]		29.5	31.2	28.0	29.5	26.3	5.1
	GMWW 28	153-11-11	S	R407C	4.5	El. Leistung / Input power [kW]	5.2	5.1	6.3	6.2	6.3	7.7	7.8			El. Leistung / Input power [kW]		5.4	6.6	6.6	8.0	7.9	
						COP [-]	4.9	4.3	3.9	3.4	2.9	3.0	2.6			COP [-]	5.5	4.7	4.3	3.7	3.3		
Ratiotherm GmbH + Co. KG Wellheimerstrasse 34 D - 91795 Dollnstein	WP Max ZH 13	304-12-03	S	R407C	2.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	17.1	14.9	16.3	14.1	12.1	15.2	13.1	2.6	50	Heizleistung / Heat. cap. [kW]		20.1	21.7	19.0	20.3	17.8	3.5
		156-12-03	S	R407C	2.9	El. Leistung / Input power [kW]	3.3	3.2	4.0	3.9	3.8	4.8	4.6			El. Leistung / Input power [kW]		3.5	4.3	4.2	5.2	5.1	
						COP [-]	5.2	4.6	4.1	3.6	3.2	3.2	2.8			COP [-]	5.7	5.0	4.5	3.9	3.5		
Sapac SA Rte des Daillettes 6 CH - 1705 Fribourg	ETNA 49-Plus	241-09-24	S	R407C	2.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	12.8	11.3	12.0	10.4	9.3	11.4	10.0	2.0	43	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						2.0	
						El. Leistung / Input power [kW]	2.6	2.6	3.1	3.1	3.0	3.8	3.7			El. Leistung / Input power [kW]							
						COP [-]	4.9	4.4	3.8	3.4	3.1	3.0	2.7			COP [-]							

Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water							Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water							Volumenstrom [m³/h] Volume flow	
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55			W10 / W35 - 30	W15 / W45	W10 / W45	W15 / W55	W10 / W55				
Sapac SA Rte des Daillettes 6 CH - 1705 Fribourg	ETNA 120-Plus	242-09-25	S	R407C	4.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	33.2	29.3	31.2	27.7	23.9	29.4	26.3		5.1	55	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	7.4	7.2	8.6	8.4	8.1	10.1	9.9				El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	4.5	4.1	3.6	3.3	3.0	2.9	2.7				COP [-]						
SIMAKA GmbH Buchwies 14 D - 88260 Argenbühl	SIMATRON WP12	181-05-09	S	R407C	6.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	13.8	12.0	13.2	11.6	10.1	12.7	11.2		2.1	52	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	2.9	2.9	3.4	3.3	3.2	4.2	4.0				El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	4.8	4.2	3.9	3.5	3.1	3.1	2.8				COP [-]						
	SIMATRON WP 15	298-11-15	S	R407C	4.0	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.7	14.5	15.8	13.8	11.9	15.0	13.1		2.5	50	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
	SIMATRON WP 15	151-11-09	S	R407C	4.0	El. Leistung / Input power [kW]	3.2	3.1	3.9	3.8	3.7	4.7	4.6				El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	5.3	4.6	4.1	3.6	3.2	3.2	2.9				COP [-]						
	SIMATRON WP31	216-08-14	S	R407C	6.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	38.2	33.6	36.5	32.2	28.1	35.1	30.9		5.8	56	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
	SIMATRON WP31	123-08-01	S	R407C	6.7	El. Leistung / Input power [kW]	7.8	7.7	9.5	9.4	9.3	11.8	11.7				El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	4.9	4.4	3.8	3.4	3.0	3.0	2.6				COP [-]						
Solar- + Wärmepumpentechnik AG Glathaldenstrasse 15 CH - 9230 Flawil	Futura HSWP 34	200-07-07	S	R290	1.5	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	7.4	6.6	7.0	6.1	5.4	6.8	5.9		1.1	39	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	1.4	1.5	1.8	1.7	1.7	2.1	2.1				El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	5.1	4.5	4.0	3.6	3.2	3.2	2.9				COP [-]						
	HSW21 EVU	305-12-04	S	R407C	2.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	9.7	8.4	9.2	7.9	6.8	8.6	7.4		1.5	46	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	1.8	1.7	2.1	2.1	2.1	2.6	2.5				El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	5.5	4.8	4.3	3.7	3.3	3.3	2.9				COP [-]						
Voß Wärmepumpen GmbH Lange Gasse 20 D - 93437 Furth im Wald	SW13R	290-12-01	S	R410A	4.9	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	14.2	12.5	13.3	11.7	10.3	12.6	11.0		2.2	48	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
	WW18R	155-12-02	S	R410A	4.9	El. Leistung / Input power [kW]	2.7	2.7	3.4	3.4	3.3	4.1	4.0				El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	5.2	4.6	3.9	3.5	3.1	3.0	2.7				COP [-]						
Wamak s.r.o. Hodrusa - Hamre 1118 SK - 96661 Hodrusa-Hamre	BW 13 EVI	309-12-08	S	R407C	4.4	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	15.7	13.9	15.6	13.9	12.3	15.4	13.8		2.4	57	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	3.1	3.1	3.9	3.8	3.8	4.8	4.7				El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	5.0	4.5	4.0	3.7	3.3	3.2	2.9				COP [-]						
Weider Wärmepumpen Oberer Achdamm 4 A - 6971 Hard bei Bregenz	SW 90 eso	281-10-32	S	R407C	2.8	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	7.9	6.9	7.5	6.6	5.7	7.2	6.3		1.2	45	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	1.5	1.5	1.9	2.0	2.0	2.5	2.6				El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	5.3	4.5	3.9	3.3	2.8	2.9	2.4				COP [-]						
	SW 90 egw	145-10-16	S	R407C	2.7	Heizleistung / Heat. cap. [kW]											Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]										El. Leistung / Input power [kW]							
						COP [-]										COP [-]							
Zehnder Group AG Oberfeldstrasse 2 CH - 5722 Gränichen	Z2 S1	282-10-33	S	R134a	1.2	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	2.8	2.4	2.7	2.3	2.0	2.5	2.1		0.4	46	Heizleistung / Heat. cap. [kW]						
						El. Leistung / Input power [kW]	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8				El. Leistung / Input power [kW]						
						COP [-]	4.3	3.8	3.6	3.2	2.8	3.0	2.6				COP [-]						

Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2004 und EN 14511:2007

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2004 and EN 14511:2007

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water							Volumenstrom [m³/h] Volume flow	Schallleistungsspektral innen [dB(A)] Sound power level indoor	Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water							Volumenstrom [m³/h] Volume flow		
						B5 / W35	B0 / W35 - 30	B5 / W45	B0 / W45	B-5 / W45	B5 / W55	B0 / W55			W10 / W35 - 30	W15 / W45	W10 / W45	W15 / W55	W10 / W55					
Zehnder Group AG Oberfeldstrasse 2 CH - 5722 Gränichen	Z4 S1	266-10-17	S	R410A	1.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	4.5	3.9	4.2	3.7	3.2	4.0	3.4	0.7	47	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]			
	Z7 S1	264-10-15	S	R410A		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	8.0	6.9	7.6	6.5	5.7	7.1	6.1			1.2	52	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	
	Z10 S1	291-11-08	S	R410A		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.6	10.2	11.2	9.8	8.5	10.7	9.4			1.8		-	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]
	Z3 S3	272-10-23	S	R134a	1.3	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	4.0	3.6	3.9	3.4	2.9	3.7	3.2	0.6	49	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]			
	Z6 S3	292-11-09	S	R410A		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	6.5	5.8	6.4	5.6	4.9	6.1	5.4			1.0	-	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	
	Z8 S3	293-11-10	S	R410A		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	10.1	8.8	9.7	8.5	7.5	9.3	8.2			1.5		-	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]
	Z10 S3	265-10-16	S	R410A	2.1	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	11.5	10.1	11.1	9.7	8.4	10.5	9.1	1.8	57	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]
	Z13 S3	294-11-11	S	R410A		Heizleistung / Heat. cap. [kW]	16.2	14.3	15.8	13.9	12.2	15.2	13.5			2.5	-	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	Heizleistung / Heat. cap. [kW]	El. Leistung / Input power [kW]	COP [-]	
						El. Leistung / Input power [kW]	3.2	3.3	4.1	4.1	4.1	5.1	5.1											
						COP [-]	5.0	4.3	3.8	3.4	2.9	3.0	2.6											

Produktart / Product type

S Serienprodukt / Standard product

P Prototyp / Prototype

E Einzelanfertigung / Single-unit production

Abkürzungen / Abbreviations

B Soletemperatur / Brine temperature

W Wassertemperatur / Water temperature

Prüfresultate Warmwasser-Wärmepumpen (Wärmepumpenboiler) basierend auf der EN 16147:2011

Test results of domestic hot water heat pumps based on EN 16147:2011

Auftraggeber Customer	Gerät Type																		
		Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Nennvolumen [dm ³] Nominal volume	Quellentemperatur [°C] Source temperature	Aufheizzeit [h:min] heating up time	Aufheizenergieaufnahme [kWh] heating up energy input	elektrische Verlustleistung [W] standby power input	Bezugswarmwassertemperatur [°C] reference hot water temperature	max. nutzbare Warmwassermenge [dm ³] max. useful volume of heat water	Entnahmeyzyklus Tapping cycle	COP	COP (according to EN 255-3)	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Schallleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Sound power level indoor
Atlis AG Schlössliweg 2-6 CH - 4500 Solothurn	Heatmaster CH-301	015-12-03	a	S	R410A	0.63	300	15.0	05:39	4.8	49	53.4	369	XL	2.4	3.0	-	66	
CIPAG AG route du Verney CH - 1070 Puidoux	CIPAG-NUOS Monobloc 250	013-12-01	a	S	R134a	1.28	250	Siehe / see Domotec AG, HPWH 250 SOL											
Domotec AG Lindengutstrasse 16 CH - 4663 Aarburg	HPWH 250 SOL	013-12-01	a	S	R134a	1.28	250	15.0	05:18	3.8	41	53.8	315	XL	2.8	3.2	-	67	
Energie Est, Ida Zona Industria de Laundos Lote 48 P - 4570-311 - Povoa de Varzim	Eco 250esm	024-12-12	a	S	R134a	0.85	250	15.0	11:42	4.1	54	53.0	330	XL	2.7	3.3	-	50	
	AquaPura Split 250	036-13-06	b	S	R134a	1.72	250	7.0	05:29	3.7	47	52.7	308	XL	2.9	3.5	61	-	
Glen Dimplex Deutschland GmbH Am Goldenen Feld 18 D - 95326 Kulmbach	BWP 30HM	023-12-11	a	S	R134a	1.00	300	15.0	09:44	6.2	50	54.9	419	XL	2.3	2.8	-	62	
Kibernetik AG Langäulistrasse 62 CH - 9470 Buchs	WPLW-KIB-BW-300L	014-12-02	a	S	R134a	0.95	300	15.0	07:17	4.5	39	54.5	380	XL	2.9	3.3	-	55	
Makscom GmbH Sumpfstrasse 32 CH - 6300 Zug	RS-3.6FAD/300L	034-13-04	a	S	R410A	0.65	300	15.0	05:36	4.1	30	53.7	363	XL	2.9	3.1	-	60	
Ochsner Wärmepumpen GmbH Ochsner-Strasse 1 A - 3350 Haag	Europa 323 DK	019-12-07	a	S	R134a	0.66	300	15.0	08:12	4.2	36	54.6	379	XL	3.1	3.5	-	61	

Prüfresultate Warmwasser-Wärmepumpen (Wärmepumpenboiler) basierend auf der EN 16147:2011

Test results of domestic hot water heat pumps based on EN 16147:2011

Auftraggeber Customer		Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Nennvolumen [dm³] Nominal volume	Quellentemperatur [C] Source temperature	Aufheizzeit [h:min] heating up time	Aufheizenergieaufnahme [kWh] heating up energy input	elektrische Verlustleistung [W] standby power input	Bezugswarmwassertemperatur [C] reference hot water temperature	max. nutzbare Warmwassermenge [dm³] max. useful volume of heat water	Entnahmeyzyklus Tapping Cycle	COP	COP (according to EN 255-3)	Schallleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor
Swisstherm AG Hardstrasse 21 CH - 5103 Wildegg	VT 167	029-12-17	a	S	R134a	0.86	270	15.0	12:09	4.6	28	54.6	358	XL	2.8	3.1	-	63	
Termo-Tehnika, d.o.o Orla vas 27a SI - 3314 Braslovče	TC2 VZRT/E-321 ECO NT	025-12-13	a	S	R134a	0.73	300	15.0	10:13	4.4	32	53.9	411	XL	3.1	3.7	-	57	
Vesttherm A/S Høgevej 9 DK - 6700 Esbjerg Ø	VT 3130	029-12-17	a	S	R134a	0.86	270	15.0	12:09	4.6	28	54.6	358	XL	2.8	3.1	-	63	
	VT 3130	030-12-18	b	S	R134a	0.86	270	7.0	14:50	5.4	29	54.6	358	XL	2.4	-	61	-	
Viessmann (Schweiz) AG Gesch.-Ber. SATAG Thermotechnik Romanshornerstrasse 36 CH - 9320 Arbon	Vitocal 161-A WWK 161.A02 Vitocal 161-A WWKS161.A02	033-13-03	a	S	R134a	1.00	300	15.0	10:42	4.5	37	54.6	425	XL	3.1	3.6	-	56	

Bauart / Type of construction

- a Brauchwasser-Wärmepumpe für Umgebungsluft (A15 / W10-55 und A15 beim Speicher)
Domestic hot water heat pump for indoor air (A15 / W10-55 and A15 at the storage)
 - b Brauchwasser-Wärmepumpe mit Außenluft (A7 / W10-55 und A20 beim Speicher)
Domestic hot water heat pump with outside air (A7 / W10-W55 and A20 at the storage)

Produktart / Product type

- S Serienprodukt / Standard product
 - P Prototyp / Prototype
 - E Einzelanfertigung / Single-unit production

Abkürzungen / Abbreviations

- A Lufttemperatur / Air temperature
W Wassertemperatur / Water temperature

Schallleistungspegel aussen / Sound power level outdoor:

Schalleistungspegel innen / Sound power level insdoor:

bezieht sich auf das Geräusch draussen (wird vom Nachbar wahrgenommen) / relates to the noise outside (is perceived by the neighbor)

bezieht sich auf das Geräusch drinnen (z.B. im Aufstellungsraum) / relates to the indoor noise (e.g. in the installation room).

Prüfresultate Warmwasser-Wärmepumpen (Wärmepumpenboiler) basierend auf der EN 255-3

Test results of domestic hot water heat pumps based on EN 255-3

Auftraggeber Customer	Gerät Type	Prüfnummer Test number	Bauart Type of construction	Produktart Product type	Kältemittel Refrigerant	Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant	Nennvolumen [dm³] Nominal volume	Aufheizzeit [h:min] heating up time	Aufheizenergieaufnahme [kWh] heating up energy input	elektrische Verlustleistung [W] standby power input	Bezugswarmwassertemperatur [°C] reference hot water temperature	max. nutzbare Warmwassermenge [dm³] max. useful volume of heat water	Entnahmeyzyklus Tapping cycle	COP	COP (according to EN 255-3)	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor	Schallleistungspegel aussen [dB(A)] Sound power level outdoor	Schallleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor
AWP Wärmepumpen GmbH Elxlebener Weg 10 D-99310 Arnstadt	BWK 2903	006-06-01	a	S	R134a	0.56	300	Siehe / see Ochsner Wärmepumpen GmbH, Europa 303										
Ochsner Wärmepumpen GmbH Ochsner-Strasse 1 A-3350 Haag	Europa 303	006-06-01	a	S	R134a	0.56	300	15.0	07:31	-	63	50	378	-	3.5	-	60	
	Europa 313	007-07-01	a	S	R134a	0.53	300	15.0	06:52	-	33	47	352	-	3.4	-	57	
Styleboiler AG Chäppelismattstrasse 2 CH-4702 Oensingen	I S WP SW 300	001-04-04	a	S	R134a	0.90	300	15.0	07:51	-	43	54	418	-	3.2	-	61	
	I S WP SWW 300	002-04-07	a	S	R134a	0.90	300	15.0	08:01	-	55	56	430	-	3.1	-	61	
	I S WP S 180	004-05-03	a	S	R134a	0.90	180	15.0	04:56	-	36	53	283	-	3.1	-	61	
	I S WP S 300	005-05-03	a	S	R134a	0.90	300	15.0	07:57	-	44	53	448	-	3.2	-	61	
Viessmann (Schweiz) AG Romanshornerstrasse 36 CH-9320 Arbon	WB 03.11E R407C	003-04-08	a	S	R407C	0.89	300	15.0	07:44	-	38	53	428	-	3.1	-	-	

Das Wärmepumpen-Testzentrum WPZ wird von der Interstaatlichen Hochschule für Technik NTB in Buchs betrieben.

The Heat Pump Test Center WPZ is provided from the University of applied science NTB in Buchs Switzerland.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Energie BFE
Office fédéral de l'énergie OFEN
Ufficio federale dell'energia UFE
Uffizi federali d'energia UFE

Links zum Thema Wärmepumpen / Links on the subject of heat pumps (Swiss pages):

www.wpz.ch
www.fws.ch
www.bfe.admin.ch/forschungwkk/index.html?lang=de
www.cerclebruit.ch

Interstaatliche Hochschule für Technik NTB
Wärmepumpen-Testzentrum WPZ
Werdenbergstrasse 4
CH – 9471 Buchs SG

Tel.: +41 (0)81 755 33 50
Fax: +41 (0)81 755 34 40
e-Mail: wpz@ntb.ch

University of applied science NTB
Heat Pump Test Center WPZ
Werdenbergstrasse 4
CH – 9471 Buchs, Switzerland

Tel.: +41 (0)81 755 33 50
Fax: +41 (0)81 755 34 40
e-Mail: wpz@ntb.ch